

Installations- und Bedienungsanleitung

Installation instruction and operating manual

Rolladenaktor für Markenschalter S. 2

Shutter Actuator for brand switches p. 33



Lieferumfang

Anzahl	Bezeichnung
1	Homematic IP Rollladenaktor für Markenschalter
2	Schrauben 3,2 x 15 mm
2	Schrauben 3,2 x 25 mm
1	Bedienungsanleitung

Dokumentation © 2022 eQ-3 AG, Deutschland
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf diese Anleitung auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass die vorliegende Anleitung noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in dieser Anleitung werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.

Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt.

Printed in Hong Kong



Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

157837 (web)


Version 1.4 (11/2023)

1


A




2




3




4




5




6



7




8



9




10



4 s



11



4 s



Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zur Anleitung	10
2	Gefahrenhinweise	10
3	Funktion und Geräteübersicht	14
4	Allgemeine Systeminformationen	16
5	Adapter für Markenschalter	17
6	Inbetriebnahme	17
6.1	Installationshinweise	17
6.2	Installation	20
6.3	Anlernen	22
7	Bedienung	24
8	Fehlerbehebung	24
8.1	Befehl nicht bestätigt	24
8.2	Duty Cycle	25
8.3	Automatisches Abschalten bei Überlast	26
8.4	Fehlercodes und Blinkfolgen	27
9	Wiederherstellung der Werkseinstellungen	28
10	Wartung und Reinigung	29
11	Allgemeine Hinweise zum Funkbetrieb	30
12	Technische Daten	31

1 Hinweise zur Anleitung

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie Ihr Home-matic IP Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf!

Wenn Sie das Gerät anderen Personen zur Nutzung über-lassen, übergeben Sie auch diese Anleitung.

Benutzte Symbole:



Achtung!

Hier wird auf eine Gefahr hingewiesen.



Hinweis.

Dieser Abschnitt enthält zusätzliche wichtige In-formationen!

2 Gefahrenhinweise



Öffnen Sie das Gerät nicht. Es enthält keine durch den Anwender zu wartenden Teile. Das Öffnen birgt die Gefahr eines Stromschlages. Lassen Sie das Gerät im Fehlerfall von einer Fachkraft prüfen.



Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verän-dern des Geräts nicht gestattet.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es von außen erkennbare Schäden, z. B. am Gehäuse, an Bedienelementen oder an den Anschlussbuchsen ausweist. Lassen Sie das Gerät im Zweifelsfall von einer Fachkraft prüfen.



Betreiben Sie das Gerät nur in trockener sowie staubfreier Umgebung, setzen Sie es keinem Einfluss von Feuchtigkeit, Vibrationen, ständiger Sonnen- oder anderer Wärmeeinstrahlung, Kälte und keinen mechanischen Belastungen aus.



Das Gerät ist kein Spielzeug! Erlauben Sie Kindern nicht damit zu spielen. Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Styroporteile etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Gefahrenhinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!



Das Gerät darf nur für ortsfeste Installationen verwendet werden. Das Gerät ist sicher innerhalb einer festen Installation zu fixieren.



Der Aktor ist Teil der Gebäudeinstallation. Bei der Planung und Errichtung sind die einschlägigen Normen und Richtlinien des Landes zu beachten. Der Betrieb des Geräts ist ausschließlich am 230 V/50 Hz-Wechselspannungsnetz zulässig. Arbeiten am 230-V-Netz dürfen nur von einer Elektrofachkraft (nach VDE 0100) erfolgen. Dabei sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages am Gerät, schalten Sie bitte die Netzspannung frei (Sicherungsautomat abschalten). Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise können Brand oder andere Gefahren entstehen.



An die Anschlussklemmen der Ein- und Ausgänge dürfen keine SELV-/PELV-Stromkreise angeschlossen werden.



Beachten Sie beim Anschluss an die Geräteklemmen die hierfür zulässigen Leitungen und Leitungsquerschnitte.



Die an den Relaisausgängen angeschlossenen Verbraucher müssen über eine ausreichende Isolierung verfügen.



Beachten Sie vor Anschluss eines Verbrauchers die technischen Daten, insbesondere die maximal zu-

lässige Schaltleistung des Relais und Art des anzuschließenden Verbrauchers. Belasten Sie den Aktor nur bis zur angegebenen Leistungsgrenze.



Eine Überlastung kann zur Zerstörung des Geräts, zu einem Brand oder zu einem elektrischen Schlag führen.



Der Stromkreis, an dem das Gerät und die Last angeschlossen werden, muss mit einem Leitungsschutzschalter gemäß EN60898-1 (Auslösecharakteristik B oder C, max. 16 A Nennstrom, min. 6 kA Abschaltvermögen, Energiebegrenzungsklasse 3) abgesichert sein. Installationsvorschriften lt. VDE 0100 bzw. HD384 oder IEC 60364 müssen beachtet werden. Der Leitungsschutzschalter muss für den Benutzer leicht erreichbar und als Trennvorrichtung für das Gerät gekennzeichnet sein.



Vor dem Anschließen des Aktors muss die Sicherung im Sicherungskasten herausgenommen werden.



Das Gerät darf, ausgenommen zur Konfiguration, nur mit der dazugehörigen Schalterabdeckung betrieben werden.



Das Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet.



Verwenden Sie nur Jalousien bzw. Rollläden mit Endlagenschalter (mechanisch oder elektronisch). Prüfen Sie die Endlagenschalter der angeschlossenen Motoren vor der Inbetriebnahme des Aktors auf korrekte Justierung!



Das Gerät ist nur für den Einsatz in wohnungs-ähnlichen Umgebungen geeignet.



Jeder andere Einsatz, als der in dieser Bedienungsanleitung beschriebene, ist nicht bestimmungsgemäß und führt zu Gewährleistungs- und Haftungsausschluss.



Das Gerät ist in Verbindung mit Rohrmotoren mit Hinderniserkennung zu verwenden.

3 Funktion und Geräteübersicht

Der Homematic IP Rollladenaktor für Markenschalter ermöglicht eine komfortable Steuerung angeschlossener Wechselspannungsmotoren für Rollläden oder Markisen. So lassen sich elektrisch betriebene Behänge automatisch hoch- bzw. herunterfahren. Die Bedienung der Rollläden


bzw. Markisen erfolgt ganz bequem über die Tasterwippe des Schalters, per Funk-Fernbedienung oder über die Homematic IP App.

Der Rollladenaktor eignet sich für die Montage in einer Unterputzdose für Schalter verschiedenster Hersteller. Die Adapter für verschiedene Schalterserien ermöglichen einen kostensparenden Austausch von Schaltern gängiger Hersteller gegen eine intelligente Homematic IP Installation. Durch die Nutzung von Bauteilen der bereits vorhandenen bzw. vorgesehenen Schalterserien und Verkabelungen wird der Installationsaufwand auf ein Minimum reduziert. Das Design bzw. Farben und Oberflächen von bereits installierten Schalterserien bleiben unverändert, da vorhandene Rahmen und Wippen weiter genutzt werden können.

Geräteübersicht (s. *Abbildung 1*):

- (A) Systemtaste (Anlerntaste und LED)
- (B) Anschlussklemme für L ↑ (Außenleiter)
- (C) Anschlussklemme für 1 ↓ (Motor „runter“)
- (D) Anschlussklemme für 2 ↓ (Motor „hoch“)
- (E) Anschlussklemme für N (Neutralleiter)

Installationsübersicht



Homematic IP
Rollladenaktor für
Markenschalter

Rahmen
(Beispiel)

Passender
Adapter

Wippe
(Beispiel)

4 Allgemeine Systeminformationen

Dieses Gerät ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und kommuniziert über das Homematic IP Funkprotokoll. Alle Geräte des Systems können komfortabel und individuell per Smartphone über die Homematic IP App konfiguriert werden. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, Homematic IP Geräte über die Zentrale CCU3 oder in Verbindung mit vielen Partnerlösungen zu betreiben. Welcher Funktionsumfang sich innerhalb des Systems im Zusammenspiel mit weiteren Komponenten ergibt, entnehmen Sie bitte dem Homematic IP Anwenderhandbuch. Alle technischen Dokumente und Updates finden Sie stets aktuell unter www.homematic-ip.com.

5 Adapter für Markenschalter

Um eine Kompatibilität mit möglichst vielen Herstellern zu erreichen und eine Integration in die verschiedenen Designs zu erleichtern, sind verschiedene Wippadapter als Zubehör erhältlich.

Eine separate Liste zur Kompatibilität mit gängigen Schalterserien finden Sie im Downloadbereich der Website www.homematic-ip.com.

6 Inbetriebnahme

6.1 Installationshinweise



Bitte lesen Sie diesen Abschnitt erst vollständig, bevor Sie mit der Installation beginnen.



Bitte notieren Sie sich vor der Installation die auf dem Gerät angebrachte Gerätenummer (SGTIN) und den Installationsort, damit Sie das Gerät im Nachhinein leichter zuordnen können. Alternativ steht die Gerätenummer auch auf dem beiliegenden QR-Code-Aufkleber.



Hinweis! Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie

- Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

***Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation:**

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- Die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“:
Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern;
Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen;
benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken
oder abschränken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte
und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstel-
lung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System,
TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedin-
gungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche
Zusatzmaßnahmen etc.).



Die Installation darf nur in handelsüblichen Schal-
terdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1 er-
folgen.



Das Gerät darf nur in Verbindung mit Rohrmotoren, die über eine integrierte Hinderniserkennung verfügen, verwendet werden.



Das Gerät darf nur mit Adapter und einer zugehörigen, montierten Schalterabdeckung betrieben werden. Die Schalterabdeckung darf nur während der Konfiguration entfernt werden.



Beachten Sie bei der Installation die Gefahrenhinweise gemäß „2 Gefahrenhinweise“ auf Seite 10.

Zugelassene Leitungsquerschnitte zum Anschluss an den Rollladenaktor sind:

Starre Leitung [mm²]	Flexible Leitung mit und ohne Aderendhülse [mm²]
0,75 – 1,50	0,75 – 1,50

6.2 Installation

Sie können den Rollladenaktor in einer Jalousie-, Rollladen- oder Markisenschaltung verwenden. Für die Installation des Rollladenaktors gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1	Schalten Sie die Haussicherung des Stromkreises ab (s. „6.1 Installationshinweise“ auf Seite 17) (s. <i>Abbildung 2</i>).
Schritt 2	Ziehen Sie ggf. die Wippe vom Rahmen des bestehenden Schalters ab. Ziehen Sie anschließend den Rahmen mitsamt Klemm-/Haltestück vom Schalter ab. Das Klemm-/Haltestück kann in Abhängigkeit vom Hersteller transparent, grau oder schwarz sein und hält den Rahmen auf dem Schalter.
	Um die Demontage zu erleichtern, kann ein flacher spitzer Gegenstand, z. B. ein Schlitzschraubendreher, zur Hilfe genommen werden.
Schritt 3	Lösen Sie die Befestigung des bestehenden Schalters an der Unterputzdose und ziehen Sie den Schalter vorsichtig heraus. Lösen Sie die Verdrahtung und entfernen Sie den vorhandenen Schalter.

Schritt 4	Schließen Sie die geschalteten Außenleiter der Anschlussklemme 1 und 2 wie folgt an den Motor an (s. <i>Abbildung 3</i>): Anschlussklemme 1 (C) : „Runter“ Anschlussklemme 2 (D) : „Hoch“
Schritt 5	Schließen Sie den Außenleiter an die Anschlussklemme L (B) an.
Schritt 6	Schließen Sie den Neutralleiter an die Anschlussklemme N (E) an.
Schritt 7	Schließen Sie den Neutralleiter des Motors an den Neutralleiter der Hausinstallation an.
Schritt 8	Befestigen Sie den Rollladenaktor mittels der mitgelieferten Schrauben an der Unterputzdose. Bitte beachten Sie bei der Montage, dass sich die Systemtaste (A) des Aktors links oben befinden muss (s. <i>Abbildung 4+5</i>).
Schritt 9	Setzen Sie den Rahmen Ihrer Schalterserie auf den Rollladenaktor auf (s. <i>Abbildung 6</i>).
Schritt 10	Setzen Sie einen passenden Adapter in den Rahmen auf dem Rollladenaktor ein (s. <i>Abbildung 7</i>).
Schritt 11	Setzen Sie die Wippe in den Rahmen ein (s. <i>Abbildung 8</i>).

Schritt 12	Schalten Sie die Haussicherung des Stromkreises wieder ein.
Schritt 13	Jetzt kann der Rollladenaktor an den Homematic IP Access Point angelernt werden (s. „6.3 Anlernen“ auf Seite 22).

6.3 Anlernen



Bitte lesen Sie diesen Abschnitt erst vollständig, bevor Sie mit dem Anlernen beginnen.



Richten Sie zunächst Ihren Homematic IP Access Point über die Homematic IP App ein, um weitere Homematic IP Geräte im System nutzen zu können. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Access Points.



Sie können das Gerät an den Access Point oder an die Zentrale CCU3 anlernen. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Homematic IP Anwenderhandbuch (zu finden im Downloadbereich unter www.homematic-ip.com).

Damit der Rollladenaktor in Ihr System integriert werden und mit anderen Homematic IP Geräten kommunizieren kann, muss er zunächst an den Homematic IP Access Point angelernt werden.

Zum Anlernen des Geräts gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie die Homematic IP App auf Ihrem Smartphone.
- Wählen Sie den Menüpunkt „**Gerät anlernen**“ aus.
- Nach der Installation ist der Anlernmodus des Geräts für 3 Minuten aktiv.



Sie können den Anlernmodus für weitere 3 Minuten starten, indem Sie die Wippe entfernen und die Systemtaste **(A)** kurz drücken (s. *Abbildung 9*).

- Das Gerät erscheint automatisch in der Homematic IP App.
- Zur Bestätigung geben Sie in der App die letzten vier Ziffern der Gerätenummer (SGTIN) ein oder scannen Sie den QR-Code. Die Gerätenummer finden Sie auf dem Aufkleber im Lieferumfang oder direkt am Gerät.
- Warten Sie, bis der Anlernvorgang abgeschlossen ist.
- Zur Bestätigung eines erfolgreichen Anlernvorgangs leuchtet die LED **(A)** grün. Das Gerät ist nun einsatzbereit.
- Leuchtet die LED rot, versuchen Sie es erneut.
- Schließen Sie die Inbetriebnahme des Geräts ab, indem Sie den Anweisungen in der App folgen.
- Vergeben Sie in der App einen Namen für das Gerät und ordnen Sie es einem Raum zu.

7 Bedienung

Nach der Inbetriebnahme können Sie erste Bedienfunktionen über die Tasterwippe des Schalters ausüben:

- Kurzer Tastendruck oben: Der Motor für die Jalousien bzw. Rollläden oder die Markise fährt in die entsprechende Endposition.
- Kurzer Tastendruck unten (entgegengesetzte Fahrtrichtung): Der Motor stoppt.
- Langer Tastendruck: Der Motor fährt so lange in die entsprechende Richtung, bis Sie die Taste wieder loslassen oder die Endposition der Rollläden oder Markise erreicht ist.



Mit einem erneuten langen Tastendruck kann die Endlage überfahren werden. So kann z. B. einem Anfrieren im Winter entgegengewirkt werden.

8 Fehlerbehebung

8.1 Befehl nicht bestätigt

Bestätigt mindestens ein Empfänger einen Befehl nicht, leuchtet zum Abschluss der fehlerhaften Übertragung die LED **(A)** rot auf. Grund für die fehlerhafte Übertragung kann eine Funkstörung sein (s. „11 Allgemeine Hinweise zum Funkbetrieb“ auf Seite 30). Die fehlerhafte Übertragung kann folgende Ursachen haben:

- Empfänger nicht erreichbar,
- Empfänger kann Befehl nicht ausführen (Lastaus-

- fall, mechanische Blockade etc.) oder Empfänger defekt.

8.2 Duty Cycle

Der Duty Cycle beschreibt eine gesetzlich geregelte Begrenzung der Sendezeit von Geräten im 868 MHz-Bereich. Das Ziel dieser Regelung ist es, die Funktion aller im 868 MHz-Bereich arbeitenden Geräte zu gewährleisten. In dem von uns genutzten Frequenzbereich 868 MHz beträgt die maximale Sendezeit eines jeden Gerätes 1 % einer Stunde (also 36 Sekunden in einer Stunde). Die Geräte dürfen bei Erreichen des 1 %-Limits nicht mehr senden, bis diese zeitliche Begrenzung vorüber ist. Gemäß dieser Richtlinie, werden Homematic IP Geräte zu 100 % normenkonform entwickelt und produziert. Im normalen Betrieb wird der Duty Cycle in der Regel nicht erreicht. Dies kann jedoch in Einzelfällen bei der Inbetriebnahme oder Erstinstallation eines Systems durch vermehrte und funktionsintensive Anlernprozesse der Fall sein. Eine Überschreitung des Duty Cycle-Limits wird durch ein langes rotes Leuchten der LED **(A)** angezeigt und kann sich durch temporär fehlende Funktion des Geräts äußern. Nach kurzer Zeit (max. 1 Stunde) ist die Funktion des Geräts wiederhergestellt.

8.3 Automatisches Abschalten bei Überlast



Eine Überlastung des Geräts mit Lastströmen größer 2,2 A bzw. mit Lasten mit mehr als 500 VA Leistung, führt nach einer kurzen Verzögerungszeit zum automatischen Abschalten des Geräts. Die Sicherheitsabschaltung wird mit einer Fehlermeldung über die App bzw. WebUI angezeigt.

Um das Gerät wieder nutzen zu können, müssen Sie die Überlast beseitigen und das Gerät einmal von der Spannungsversorgung trennen und wieder verbinden. Alternativ können Sie nach Beseitigung der Überlast 30 Minuten abwarten („Wiedereinschaltssperre“). Anschließend kann das Gerät wieder neu gestartet werden. Es erfolgt kein automatisches Einschalten des Geräts nach dem Ablauf der Wiedereinschaltssperre.

8.4 Fehlercodes und Blinkfolgen

Blinkcode	Bedeutung	Lösung
Kurzes oranges Blinken	Funkübertragung/Sendeversuch/ Datenübertragung	Warten Sie, bis die Übertragung beendet ist.
1x langes grünes Leuchten	Vorgang bestätigt	Sie können mit der Bedienung fortfahren.
Kurzes oranges Blinken (alle 10 s)	Anlernmodus aktiv	Geben Sie die letzten vier Ziffern der Geräte-Seriennummer zur Bestätigung ein (s. „6.3 Anlernen“ auf Seite 22).
1x langes rotes Leuchten	Vorgang fehlgeschlagen oder Duty Cycle-Limit erreicht	Versuchen Sie es erneut („8.1 Befehl nicht bestätigt“ auf Seite 24 oder „8.2 Duty Cycle“ auf Seite 25).

6x langes rotes Blinken	Gerät defekt	Achten Sie auf die Anzeige in Ihrer App oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
1x oranges und 1x grünes Leuchten	Testanzeige	Nachdem die Testanzeige erloschen ist, können Sie fortfahren.

9 Wiederherstellung der Werkseinstellungen



Die Werkseinstellungen des Geräts können wiederhergestellt werden. Dabei gehen alle Einstellungen verloren.

Um die Werkseinstellungen des Rollladenaktors wiederherzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- Entfernen Sie ggf. die Wippe.
- Drücken Sie für 4 s mit einem spitzen Gegenstand (z. B. mit einem Stift) auf die Systemtaste **(A)**, bis die LED schnell orange zu blinken beginnt (s. *Abbildung 10*).
- Lassen Sie die Systemtaste wieder los.
- Drücken Sie die Systemtaste erneut für 4 s, bis die

- LED grün aufleuchtet (s. *Abbildung 11*).
- Lassen Sie die Systemtaste wieder los, um das Wiederherstellen der Werkseinstellungen abzuschließen.

Das Gerät führt einen Neustart durch. Nach dem Neustart können Sie das Gerät wieder in Ihr Homematic IP System integrieren.

10 Wartung und Reinigung



Das Gerät ist wartungsfrei. Überlassen Sie eine Wartung oder Reparatur einer Fachkraft.



Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, sauberen, trockenen und fusselfreien Tuch. Für die Entfernung von stärkeren Verschmutzungen kann das Tuch leicht mit lauwarmem Wasser angefeuchtet werden. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät gelangt. Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel, das Kunststoffgehäuse und die Beschriftung können dadurch angegriffen werden.



Vor Ausbau des Geräts unbedingt Netzspannung freischalten (Sicherungsautomat abschalten)! Arbeiten am 230 V-Netz dürfen nur von einer Elektro-Fachkraft (nach VDE 0100) erfolgen.

11 Allgemeine Hinweise zum Funkbetrieb

Die Funk-Übertragung wird auf einem nicht exklusiven Übertragungsweg realisiert, weshalb Störungen nicht ausgeschlossen werden können. Weitere Störeinflüsse können hervorgerufen werden durch Schaltvorgänge, Elektromotoren oder defekte Elektrogeräte.



Die Reichweite in Gebäuden kann stark von der im Freifeld abweichen. Außer der Sendeleistung und den Empfangseigenschaften der Empfänger spielen Umwelteinflüsse wie Luftfeuchtigkeit neben baulichen Gegebenheiten vor Ort eine wichtige Rolle.

Hiermit erklärt die eQ-3 AG, Maiburger Str. 29, 26789 Leer, Deutschland, dass der Funkanlagentyp Homematic IP HmIP-BROLL-2 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.homematic-ip.com

12 Technische Daten

Geräte-Kurzbezeichnung:	HmIP-BROLL-2
Versorgungsspannung:	230 V/50 Hz
Stromaufnahme:	2,2 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb:	0,2 W
Max. Schaltleistung:	500 VA
Lastart:	Motorlast
Relais:	1x Wechsler, 1x Schließer
Leistungsart und -querschnitt:	starre und flexible Leitung, 0,75-1,5 mm ²
Installation:	nur in Schalterdosen gemäß DIN 49073-1
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-5 bis +40 °C
Abmessungen (B x H x T):	71 x 71 x 37 mm
Gewicht:	58 g
Funk-Frequenzband:	868,0-868,6 MHz 869,4-868,65 MHz
Max. Funk-Sendeleistung:	10 dBm
Empfängerkategorie:	SRD category 2
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	200 m
Duty Cycle:	< 1 % pro h / < 10 % pro h

Technische Änderungen vorbehalten.

Entsorgungshinweis



Dieses Zeichen bedeutet, dass das Gerät nicht mit dem Hausmüll, der Restmülltonne oder der gelben Tonne bzw. dem gelben Sack entsorgt werden darf.

Sie sind verpflichtet, zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt das Produkt und alle im Lieferumfang enthaltenen Elektronikteile zur ordnungsgemäßen Entsorgung bei einer kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abzugeben. Auch Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet.

Durch die getrennte Erfassung leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Wiederverwendung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Altgeräten.

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Sie als Endnutzer eigenverantwortlich für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Elektro- und Elektronik-Altgerät sind.

Konformitätshinweis



Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörden wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.



Bei technischen Fragen zum Gerät wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Package contents

Quantity	Description
1	Homematic IP Shutter Actuator for brand switches
2	Screws 3.2 x 15 mm
2	Screws 3.2 x 25 mm
1	User manual

Documentation © 2022 eQ-3 AG, Germany

All rights reserved. Translation from the original version in German. This manual may not be reproduced in any format, either in whole or in part, nor may it be duplicated or edited by electronic, mechanical or chemical means, without the written consent of the publisher.

Typographical and printing errors cannot be excluded. However, the information contained in this manual is reviewed on a regular basis and any necessary corrections will be implemented in the next edition. We accept no liability for technical or typographical errors or the consequences thereof.

All trademarks and industrial property rights are acknowledged.

Printed in Hong Kong

Changes may be made without prior notice as a result of technical advances.

157837 (web)

Version 1.4 (11/2023)

Table of contents

1	Information about this manual.....	35
2	Hazard information.....	35
3	Function and device overview	39
4	General system information	41
5	Adapters for brand switch systems	41
6	Start-up	42
6.1	Installation instructions	42
6.2	Installation	44
6.3	Add device.....	46
7	Operation.....	48
8	Troubleshooting	48
8.1	Command not confirmed.....	48
8.2	Duty cycle	49
8.3	Automatic switch-off in the event of an overload	50
8.4	Error codes and flashing sequences	50
9	Restore factory settings.....	52
10	Maintenance and cleaning.....	53
11	General information about radio operation	53
12	Technical specifications.....	54

1 Information about this manual

Please read this manual carefully before beginning operation with your Homematic IP component. Keep the manual so you can refer to it at a later date if you need to. If you hand over the device to other persons for use, please hand over this manual as well.

Symbols used:

**Attention!**

This indicates a hazard.

**Please note:**

This section contains important additional information.

2 Hazard information



Do not open the device. It does not contain any parts that can be maintained by the user. There is a risk of electric shock if the device is opened. If you have any doubts, have the device checked by an expert.



For safety and licensing reasons (CE), unauthorized change and/or modification of the device is not permitted.



Do not use the device if there are signs of damage to the housing, control elements or connecting sockets, for example. If you have any doubts, have the device checked by an expert.



The device may only be operated in dry and dust-free environment and must be protected from the effects of moisture, vibrations, solar or other methods of heat radiation, cold and mechanical loads.



The device is not a toy; do not allow children to play with it. Do not leave packaging material lying around. Plastic films/bags, pieces of polystyrene, etc. can be dangerous in the hands of a child.



We do not assume any liability for damage to property or personal injury caused by improper use or the failure to observe the hazard information. In such cases, any claim under warranty is extinguished! For consequential damages, we assume no liability!



The device may only be used for fixed installations. The device must be securely attached within a fixed installation.



The actuator is part of the building installation. The relevant national standards and directives must be taken into consideration during planning and set-up. The device has been designed solely for operation on a 230 V/50 Hz AC supply. Only qualified electricians (to VDE 0100) are permitted to carry out work on the 230 V mains. Applicable accident prevention regulations must be complied with whilst such work is being carried out. To avoid electric shocks from the device, please disconnect the mains voltage (trip the miniature circuit-breaker). Noncompliance with the installation instructions can cause fire or introduce other hazards.



No SELV/PELV circuits may be connected to the connecting terminals of the inputs and outputs.



When connecting to the device terminals, take the permissible cables and cable cross sections into account.



Loads connected to the relay outputs require sufficient insulation.



Please take the technical data (in particular the maximum permissible switching capacity of the relay and the type of load to be connected) into account before connecting a load! Do not exceed the capacity specified for the device.



Exceeding this capacity could lead to the destruction of the device, fires or electric shocks.



The circuit to the which the device and the load will be connected has to be secured by a cable protection switch in accordance with EN60898-1 (tripping characteristic B or C, max. 16 A rated current, min. 6 kA interrupting rating, energy limiting class 3). Installation regulations according to VDE 0100 and HD382 or 60364 have to be considered. Users must be able to easily access the cable protection switch. This must be marked as disconnecting device for the actuator.



Before the actuator is connected, remove the fuse from the fuse box.



Except for configuration, the device may only be operated with an associated switch cover.



The device has not been designed to support safety disconnection.



Only shutters and blinds with limit switches (mechanical or electronic) should be used. Before putting the actuator into operation, check that the limit switches on the connected motors have been adjusted correctly.



The device may only be operated within residential buildings.



Using the device for any purpose other than that described in this operating manual does not fall within the scope of intended use and shall invalidate any warranty or liability.



Only to be used in conjunction with tubular motors with obstacle detection

3 Function and device overview

The Homematic IP Shutter Actuator for brand switches offers comfortable control of connected AC motors used with shutters and awnings. Thus, electrically operated window coverings are moved up and down automatically. Shutters and awnings are operated easily via the push-button rocker switch, via remote control or the Homematic IP app.


The Shutter Actuator offers installation with a flush-mounting box for switches of various manufacturers.

The adapters for different switches allow you to replace switches made by popular manufacturers with an intelligent Homematic IP installation. Using the components of existing or planned switches and cabling reduces the installation costs to a minimum. The design, colour and finish of switches that have already been installed does not change, since the existing frames and rockers can continue to be used.

Device overview (see figure 1):

- (A) System button (pairing button and LED)
- (B) Connecting terminal L ↑ (phase conductor)
- (C) Connecting terminal 1 ↓ (motor “down”)
- (D) Connecting terminal 2 ↓ (motor “up”)
- (E) Connecting cable for N (neutral conductor)

Installation overview



4 General system information

This device is part of the Homematic IP smart home system and works with the Homematic IP radio protocol. All devices of the system can be configured comfortably and individually with the Homematic IP smartphone app. Alternatively, you can operate the Homematic IP devices via the Central Control Unit CCU3 or in connection with various partner solutions. The available functions provided by the system in combination with other components are described in the Homematic IP User Guide. All current technical documents and updates are provided at www.homematic-ip.com.

5 Adapters for brand switch systems

To achieve compatibility with as many manufacturers as possible and make integration in different designs easier, different rocker adapters are available as accessories. A separate list on compatibility with standard switch series can be found in the website download area www.homematic-ip.com.

6 Start-up

6.1 Installation instructions



Please read this entire section before starting to install the device.



Before installation, please note the device number (SGTIN) labelled on the device as well as the exact installation location in order to make later allocation easier. You can also find the device number on the QR code sticker supplied.



Please note! Only to be installed by persons with the relevant electro-technical knowledge and experience!*

Incorrect installation can put

- your own life at risk;
- and the lives of other users of the electrical system.

Incorrect installation also means that you are running the risk of serious damage to property, e.g. because of a fire. You may be personally liable in the event of injuries or damage to property.

Contact an electrician!

***Specialist knowledge required for installation:**

The following specialist knowledge is particularly important during installation:

- The "5 safety rules" to be used:
Disconnect from mains; Safeguard from switching on again; Check that system is deenergised; Earth and short circuit; Cover or cordon off neighbouring live parts;
- Select suitable tool, measuring equipment and, if necessary, personal safety equipment;
- Evaluation of measuring results;
- Selection of electrical installation material for safeguarding shut-off conditions;
- IP protection types;
- Installation of electrical installation material;
- Type of supply network (TN system, IT system, TT system) and the resulting connecting conditions (classical zero balancing, protective earthing, required additional measures etc.).



Installation may only take place in normal commercial switch boxes (device boxes) in accordance with DIN 49073-1.



The device can only be used with tube motors that have integrated obstacle detection.



The device may only be operated with adapters and an associated, fitted switch cover. The switch cover may only be removed during configuration.



Please observe the hazard information in section „2 Hazard information“ on page 35 during installation.

Permitted cable cross sections for connecting to the Shutter Actuator are:

rigid cable [mm²]	flexible cable with/without ferrule [mm²]
0.75 – 1.50	0.75 – 1.50

6.2 Installation

You can use the Shutter Actuator in a blind, shutter or awning circuit. To install the Shutter Actuator, please proceed as follows:

Step 1	Switch off the fuse of the power circuit (see „6.1 Installation instructions“ on page 42) (see fig. 2).
Step 2	If necessary, pull the rocker off the frame of the relevant switch. Then pull the frame off the switch together with the clamping/retaining piece. The clamping/retaining piece can be transparent, grey or black depending on the manufacturer, and holds the frame onto the switch.
	To make removal easier, a flat, pointed object such as a slotted screwdriver can be used.

Step 3	Loosen the fixing of the existing switch on the flush-mounted socket and carefully pull the switch out. Release the wiring and remove the existing switch if necessary.
Step 4	Connect the switched phase conductors for connecting terminals 1 and 2 to the motor as follows (see <i>fig. 3</i>): Connecting terminal 1 (C) : "Down" Connecting terminal 2 (D) : "Up"
Step 5	Connect the phase conductor to connecting terminal L (B) .
Step 6	Connect the neutral conductor to connecting terminal N (E) .
Step 7	Connect the neutral conductor of the motor to the neutral conductor of the house installation.
Step 8	Secure the Shutter Actuator to the flush-mounted box using the provided screws. Please note that the system button (A) of the actuator must be at the top left during installation (see <i>figure 4+5</i>).
Step 9	Place the frame of your switch series on the shutter actuator (see Fig. 6)

Step 10	Insert a suitable adapter in the frame on the shutter actuator (see Fig. 7).
Step 11	Insert the rocker in the frame (see Fig. 8).
Step 12	Switch the fuse of the power circuit back on again.
Step 13	Now the Shutter Actuator can be added to the Homematic IP Access Point (see „6.3 Add device“ on page 46).

6.3 Add device



Please read this entire section before starting the pairing procedure.



First set up your Homematic IP Access Point via the Homematic IP app to enable operation of other Homematic IP devices within your system. For further information, please refer to the operating manual of the Access Point.



You can connect the device to the Access Point or to the Central Control Unit CCU3. For detailed information, please refer to the Homematic IP User Guide, available for download in the download area of www.homematic-ip.com.

To integrate the Shutter Actuator into your system and enable it to communicate with other Homematic IP devices, you must add the device to your Homematic IP Access Point first.

To add the Shutter Actuator, please proceed as follows:

- Open the Homematic IP app on your smart-phone.
- Select the menu item **"Add device"**.
- After installation, the pairing mode of the device remains activated for 3 minutes.



If the time has exceeded, you can manually re-start the pairing mode for another 3 minutes by removing the rocker and pressing the system button **(A)** shortly (see figure 9).

- Your device will automatically appear in the Homematic IP app.
- To confirm, please enter the last four digits of the device number (SGTIN) in your app or scan the QR code. Therefore, please see the sticker supplied or attached to the device.
- Please wait until pairing is completed.
- If pairing was successful, the LED **(A)** lights up green. The device is now ready for use.
- If the LED lights up red, please try again.
- Complete the setup of your Shutter Actuator by following the instructions in the app.

- In the app, give the device a name and allocate it to a room.

7 Operation

After setup, you can perform initial operating functions via the push-button rocker switch:

- Short button press upper button: The motor for the blinds/shutters/awnings moves into the corresponding end position.
- Short button press lower button (opposite direction): The motor stops.
- Long button press: The motor moves into the corresponding direction until the push-button is released or the end position of the shutter or awning is reached.



The end position can be overrun by pressing and holding the button again. This can counteract freezing in winter, for example.

8 Troubleshooting

8.1 Command not confirmed

If at least one receiver does not confirm a command, the device LED **(A)** lights up red at the end of the failed transmission process. The failed transmission may be caused by radio interference (see „11 General information about

radio operation” on page 53). This may be caused by the following:

- Receiver cannot be reached.
- Receiver is unable to execute the command (load failure, mechanical blockade, etc.).
- Receiver is defective.

8.2 Duty cycle

The duty cycle is a legally regulated limit of the transmission time of devices in the 868 MHz range. The aim of this regulation is to safeguard the operation of all devices working in the 868 MHz range.

In the 868 MHz frequency range we use, the maximum transmission time of any device is 1% of an hour (i.e. 36 seconds in an hour). Devices must cease transmission when they reach the 1% limit until this time restriction comes to an end. Homematic IP devices are designed and produced with 100% conformity to this regulation.

During normal operation, the duty cycle is not usually reached. However, repeated and radio-intensive pairing processes mean that it may be reached in isolated instances during start-up or initial installation of a system. If the duty cycle is exceeded, this is indicated by one long flashing of the device LED **(A)**, and may manifest itself in the device temporarily working incorrectly. The device starts working correctly again after a short period (max. 1 hour).

8.3 Automatic switch-off in the event of an overload



Overloading the device with load currents greater than 2.2 A or with loads with more than 500 VA output results in the automatic switching off of the device after a short delay. The safety switch-off is displayed with an error message via the app or WebUI.

To be able to use the device again, you must remove the overload and disconnect the device from the voltage supply and connect it again. Alternatively, you can wait 30 minutes after removing the overload („automatic reset“). The device can then be restarted again. The device is not switched on automatically after the end of the automatic reset.

8.4 Error codes and flashing sequences

Flashing code	Meaning	Solution
Short orange flashing	Radio transmission/ attempting to transmit/data transmission	Wait until the transmission is completed.
1x long green lighting	Transmission confirmed	You can continue operation.

Short orange flashing (every 10 s)	Pairing mode active	Please enter the last four numbers of the device serial number to confirm (see „6.3 Add device“ on page 46).
1x long red lighting	Transmission failed or duty cycle limit is reached	Please try again (see sec. „8.1 Command not confirmed“ on page 48 or „8.2 Duty cycle“ on page 49).
6x long red flashing	Device defective	Please see your app for error message or contact your retailer.
1x orange and 1 x green lighting	Test display	Once the test display has stopped, you can continue.

9 Restore factory settings



The factory settings of the device can be restored. If you do this, you will lose all your settings.

To restore the factory settings of the Shutter Actuator, please proceed as follows:

- Remove the rocker (if necessary).
- Press and hold down the system button **(A)** for 4 s with a pointed object (e.g. a pen) until the LED will start flashing orange quickly (*see figure 10*).
- Release the system button again.
- Press and hold down the system button again for 4 seconds, until the status LED lights up green (*see figure 11*).
- Release the system button to finish the procedure.

The device will perform a restart. After the restart, you can again integrate your device into your Homematic IP system.

10 Maintenance and cleaning



The product does not require any maintenance. Enlist the help of an expert to carry out any maintenance or repairs.



Clean the device using a soft, lint-free cloth that is clean and dry. You may dampen the cloth a little with lukewarm water in order to remove more stubborn marks. Make sure that no moisture will ingress into the housing. Do not use any detergents containing solvents, as they could corrode the plastic housing and label.



The mains voltage must be disconnected before the device is removed (trip the miniature circuit-breaker). Only qualified electricians (to VDE 0100) are permitted to carry out work on the 230 V mains.

11 General information about radio operation

Radio transmission is performed on a non-exclusive transmission path, which means that there is a possibility of interference occurring. Interference can also be caused by switching operations, electrical motors or defective electrical devices.



The range of transmission within buildings can differ greatly from that available in the open air. Besides the transmitting power and the reception characteristics of the receiver, environmental factors such as humidity in the vicinity have an important role to play, as do on-site structural/screening conditions.

Hereby, eQ-3 AG, Maiburger Str. 29, 26789 Leer/Germany declares that the radio equipment type Homematic IP HmIP-BROLL-2 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.homematic-ip.com

12 Technical specifications

Device short description:	HmIP-BROLL-2
Supply voltage:	230 V/50 Hz
Current consumption:	2.2 A max.
Standby power consumption:	0.2 W
Max. switching capacity:	500 VA
Load type:	motor load
Relay:	1x NO contact, 1x changeover contact
Cable type and cross section:	rigid and flexible cable, 0.75-1.5 mm ²

Installation:	only in normal commercial switch boxes in accordance with DIN 49073-1
Degree of protection:	IP20
Protection class:	II
Ambient temperature:	-5 to +40 °C
Dimensions (W x H x D):	71 x 71 x 37 mm
Weight:	58 g
Radio frequency band:	868.0-868.6 MHz 869.4-868.65 MHz
Maximum radiated power:	10 dBm
Receiver category:	SRD category 2
Typ. open area RF range:	200 m
Duty cycle:	< 1 % per h/< 10 % per h

Subject to technical changes.

Instructions for disposal



This symbol means that the device must not be disposed of as household waste, general waste, or in a yellow bin or a yellow sack.

For the protection of health and the environment, you must take the product and all electronic parts included in the scope of delivery to a municipal collection point for old electrical and electronic equipment to ensure their correct disposal. Distributors of electrical and electronic equipment must also take back obsolete equipment free of charge.

By disposing of it separately, you are making a valuable contribution to the reuse, recycling and other methods of recovery of old devices.

Please also remember that you, the end user, are responsible for deleting personal data on any old electrical and electronic equipment before disposing of it.

Information about conformity



The CE sign is a free trading sign addressed exclusively to the authorities and does not include any warranty of any properties.



For technical support, please contact your retailer.

Kostenloser Download der Homematic IP App! Free download of the Homematic IP app!



Bevollmächtigter des Herstellers:
Manufacturer's authorised representative:

eQ-3

eQ-3 AG
Maiburger Straße 29
26789 Leer / GERMANY
www.eQ-3.de

Montageanleitung

Mounting instruction

DE Tasterwippe für Markenschalter – S. 1
mit Pfeilen, anthrazit

EN Button Rocker for brand switch p. 7
systems – with arrows, anthracite



Lieferumfang

Anzahl	Bezeichnung
1	Tasterwippe (mit Pfeilen), anthrazit
1	Adapter
1	Wechselrahmen
1	Bedienungsanleitung

Dokumentation © 2023 eQ-3 AG, Deutschland

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf diese Anleitung auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass die vorliegende Anleitung noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in dieser Anleitung werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.


Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt.


Printed in Hong Kong


Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

156187

Version 1.2 (07/2023)







Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zur Anleitung	2
2	Funktion und Geräteübersicht	3
3	Montage	4
4	Montage im Rahmen anderer Hersteller.....	5
5	Wartung und Reinigung.....	5
6	Technische Daten	6

1 Hinweise zur Anleitung

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie Ihr Home-matic IP Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf!

Wenn Sie das Gerät anderen Personen zur Nutzung über-lassen, übergeben Sie auch diese Anleitung.

Benutzte Symbole:



Achtung!

Hier wird auf eine Gefahr hingewiesen.



Hinweis.

Dieser Abschnitt enthält zusätzliche wichtige In-formationen!

2 Funktion und Geräteübersicht

Die Homematic IP Tasterwippe für Markenschalter kann einfach auf einen Homematic IP Aktor (z. B. Schaltaktor oder Jalousieaktor für Markenschalter) aufgesetzt werden, um den Aktor über die Tasterwippe zu schalten.

Die Montage gestaltet sich durch den ab Werk bereits in die Tasterwippe eingesetzten Adapter und die an den Homematic IP Aktor angepasste Bauweise sehr einfach.

Durch die Bauweise der Tasterwippe im 55er-Maß können alternativ zum beiliegenden Wechselrahmen auch die meisten Rahmen gängiger Markenhersteller einfach integriert werden.

Geräteübersicht (s. *Abbildung 1*):

- (A) Wechselrahmen
- (B) Adapter
- (C) Tasterwippe
- (D) Taste 1 (z. B. ein/heller/hoch, je nach Homematic IP Aktor)
- (E) Taste 2 (z. B. aus/dunkler/runter, je nach Homematic IP Aktor)

3 Montage



Beachten Sie parallel zu dieser Montageanleitung auch die Installationsanweisungen sowie die Gefahren- und Sicherheitshinweise der Bedienungsanleitung des jeweiligen Funk-Aktors.

Für die Installation der Tasterwippe und des Wechselrahmens gehen Sie wie folgt vor:

- Setzen Sie den Wechselrahmen **(A)** auf den bereits installierten Homematic IP Aktor auf (s. *Abbildung 2*). Alternativ haben Sie die Möglichkeit, den vorhandenen Rahmen mit 55er-Innenmaß weiter zu verwenden (s. „4 Montage im Rahmen anderer Hersteller“ auf Seite 5).
- Setzen Sie die Tasterwippe **(C)** mit dem bereits eingesetzten Adapter **(B)** so in den Wechselrahmen ein, dass die beiden Rasternasen in die vorhandenen Langlöcher greifen (s. *Abbildung 3*).

4 Montage im Rahmen anderer Hersteller

Eine Übersicht mit den kompatiblen Rahmen anderer Hersteller finden Sie im Downloadbereich unter www.homematic-ip.com

5 Wartung und Reinigung



Die Tasterwippe ist wartungsfrei. Überlassen Sie eine Reparatur einer Fachkraft



Reinigen Sie die Tasterwippe mit einem weichen, sauberen, trockenen und fusselfreien Tuch. Für die Entfernung stärkerer Verschmutzungen kann das Tuch leicht mit lauwarmem Wasser angefeuchtet werden. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in den Aktor gelangt. Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel, der Kunststoff und die Bedruckung können dadurch angegriffen werden.

6 Technische Daten

Kurzbezeichnung:	HmIP-BRA-A
Umgebungstemperatur:	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T):	86 x 86 x 16 mm
Gewicht:	45 g

Technische Änderungen vorbehalten.

Entsorgungshinweis



Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen.

Konformitätshinweis



Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörden wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.



Bei technischen Fragen zum Gerät wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Package contents

Quantity	Description
1	Rocker (with arrows), anthracite
1	Adapters
1	Clip-on frame
1	User manual

Documentation © 2023 eQ-3 AG, Germany

All rights reserved. Translation from the original version in German. This manual may not be reproduced in any format, either in whole or in part, nor may it be duplicated or edited by electronic, mechanical or chemical means, without the written consent of the publisher.

Typographical and printing errors cannot be excluded. However, the information contained in this manual is reviewed on a regular basis and any necessary corrections will be implemented in the next edition. We accept no liability for technical or typographical errors or the consequences thereof.

All trademarks and industrial property rights are acknowledged.

Printed in Hong Kong

Changes may be made without prior notice as a result of technical advances.

152997

Version 1.2 (07/2023)

Table of contents

1	Information about this manual.....	9
2	Function and device overview	9
3	Mounting.....	10
4	Mounting into frames of other manufacturers.....	11
5	Maintenance and cleaning.....	11
6	Technical specifications.....	12

1 Information about this manual

Please read this manual carefully before beginning operation with your Homematic IP component. Keep the manual so you can refer to it at a later date if you need to. If you hand over the device to other persons for use, please hand over this manual as well.

Symbols used:



Attention!

This indicates a hazard.



Please note:

This section contains important additional information.

2 Function and device overview

The Homematic IP Button Rocker for brand switch systems can simply be clicked to a Homematic IP actuator (e.g. switch actuator or blind actuator for brand switch systems) to switch the actuator via the push-button rocker.

Installation is very easy thanks to the adapter that is already inserted into the push-button rocker and the design customised to Homematic IP actuators.

Due to the push-button design in the dimension of 55 mm, also most popular brand manufacturers can be integrated as an alternative to the enclosed removable frame.

Device overview (see figure 1):

- (A)** Clip-on frame
- (B)** Adapter
- (C)** Push-button rocker
- (D)** Button 1 (e.g. on/higher/up, depending on the Homematic IP actuator)
- (E)** Button 2 (e.g. off/darker/down, depending on the Homematic IP actuator)

3 Mounting



In parallel to this mounting instruction, please also refer to the installation instructions as well as hazard and safety instructions in the user manual of the respective wireless actuator.

To install the button rocker and the clip-on frame, please proceed as follows:

- Place the clip-on frame **(A)** onto the installed Homematic IP actuator (see fig. 2). Alternatively, you can continue using the existing frame with an inner dimension of 55 mm (see "4 Mounting into

- frames of other manufacturers” on page 12).
- Place the push-button rocker (**C**) with the already inserted adapter (**B**) into the clip-on frame, so that both latching lugs fit into the existing elongated holes (see *figure 3*).

4 Mounting into frames of other manufacturers

An overview of compatible frames of other manufacturers can be found in the download area at www.homematic-ip.com

5 Maintenance and cleaning



The button rocker is maintenance-free. Enlist the help of an expert to carry out any maintenance.



Clean the device using a soft, lint-free cloth that is clean and dry. You may dampen the cloth a little with lukewarm water in order to remove more stubborn marks. Make sure that no moisture will ingress into the actuator. Do not use any detergents containing solvents, as they could corrode the plastic housing and label.

6 Technical specifications

Short description:	HmIP-BRA-A
Ambient temperature:	5 to 35 °C
Dimensions (W x H x D):	86 x 86 x 16 mm
Weight:	45 g

Subject to technical changes.

Instructions for disposal



Do not dispose of the device with regular domestic waste! Electronic equipment must be disposed of at local collection points for waste electronic equipment in compliance with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive.

Information about conformity



The CE sign is a free trading sign addressed exclusively to the authorities and does not include any warranty of any properties.



For technical support, please contact your retailer.

Kostenloser Download der Homematic IP App!

Free download of the Homematic IP app!



Bevollmächtigter des Herstellers:
Manufacturer's authorised representative:


eQ-3

eQ-3 AG
Maiburger Straße 29
26789 Leer / GERMANY
www.eQ-3.de

DE

EN

FR



homematic IP

Starter Set Rollladensteuerung

Starter Set Shutter Control

Kit de démarrage pour la commande des volets roulants

Kurzanleitung

Brief instructions

Instructions abrégées

HmIP-SK29 // 162172 // V1.1 (07/2025)

Documentation © 2025 eQ-3 AG, Germany

All rights and changes reserved.

Hier geht's zu den ausführlichen
Bedienungsanleitungen

Proceed to the detailed manuals

Accédez ici aux instructions d'utilisation complètes

HmIP-HAP2



HmIP-BROLL-2



HmIP-BRA

**Anleitung sorgfältig lesen und aufbewahren.****Achtung!** Hinweis
auf eine Gefahr.Zusätzliche
wichtige Informa-
tionen.**Read the manual carefully and keep it in a safe place.****Attention!** This
indicates a hazard.Additional important
information.Lire attentivement les consignes et les conserver dans un
endroit sûr.**Attention !** In-
dique un danger.Autres informa-
tions importantes.

DE

Funktion**Homematic IP Access Point 2**

Der **Homematic IP Access Point 2** ist die zentrale Einheit des Homematic IP Smart-Home-Systems und kommuniziert über das Homematic IP Funkprotokoll. Alle Geräte des Systems können komfortabel und individuell per Smartphone über die **Homematic IP App** konfiguriert und gesteuert werden. Je nach Anzahl der Komponenten in Ihrem System variiert der Funktionsumfang.

Homematic IP Rollladenaktor für Markenschalter

Der **Homematic IP Rollladenaktor für Markenschalter** ermöglicht eine komfortable Steuerung angeschlossener Wechselspannungsmotoren für Rollläden oder Markisen. So lassen sich elektrisch betriebene Behänge automatisch hoch- bzw. herunterfahren. Die Bedienung der Rollläden bzw. Markisen erfolgt ganz bequem über die Tasterwippe des Schalters, per Funk-Fernbedienung oder über die Homematic IP App. Der Rollladenaktor eignet sich für die Montage in einer Unterputzdose für Schalter verschiedenster Hersteller.

Homematic IP Tasterwippe für Markenschalter

Die **Homematic IP Tasterwippe für Markenschalter** kann einfach auf einen Homematic IP Aktor (z. B. Schaltaktor oder Jalousieaktor für Markenschalter) aufgesetzt werden, um den Aktor über die Tasterwippe zu schalten. Die Montage gestaltet sich durch den ab Werk bereits in die Tasterwippe eingesetzten Adapter und die an den Homematic IP Aktor angepasste Bauweise sehr einfach. Durch die Bauweise der Tasterwippe im 55er-Maß können alternativ zum beiliegenden Wechselrahmen auch die meisten Rahmen gängiger Markenhersteller einfach integriert werden.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die eQ-3 AG, Maiburger Str. 29, 26789 Leer, Deutschland, dass der Funkanlagentyp Homematic IP HmIP-SK29 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.homematic-ip.com

EN

Function**Homematic IP Access Point 2**

The **Homematic IP Access Point 2** is the central element of the Homematic IP smart home system and communicates with the Homematic IP radio protocol. All devices of the system can be configured and controlled comfortably and individually with a smartphone via the **Homematic IP App**. The scope of functions varies depending on the number of components in your system.

Homematic IP Shutter Actuator for brand switches

The **Homematic IP Shutter Actuator for brand switches** offers comfortable control of connected AC motors used with shutters and awnings. Thus, electrically operated window coverings are moved up and down automatically. Shutters and awnings are operated easily via the button rocker switch, via remote control or the Homematic IP app. The shutter actuator offers installation with a flush-mounting box for switches of various popular manufacturers.

Homematic IP Button Rocker for brand switch systems

The **Homematic IP Button Rocker for brand switch systems** can simply be clicked to a Homematic IP actuator (e.g. switch actuator or blind actuator for brand switch systems) to switch the actuator via the button rocker. Installation is very easy thanks to the adapter that is already inserted into the push-button rocker and the design customised to Homematic IP actuators. Due to the button design in the dimension of 55 mm, also most popular brand manufacturers can be integrated as an alternative to the enclosed removable frame

Declaration of conformity

eQ-3 AG, Maiburger Straße 29, 26789 Leer, Germany hereby declares that the radio equipment type Homematic IP HmIP-SK29 is compliant with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at www.homematic-ip.com

FR

Fonction**Homematic IP Access Point 2**

Le **Homematic IP Access Point 2** constitue l'unité centrale du système Homematic IP Smart Home et communique par le biais du protocole radio Homematic IP. Tous les appareils du système peuvent être configurés facilement et individuellement avec un smartphone à l'aide de l'application Homematic IP. Selon le nombre de composants de votre système, l'étendue des fonctions varie.

Actionneur de volet roulant Homematic IP pour les interrupteurs de marque

L'**actionneur de volet roulant Homematic IP pour les interrupteurs de marque** permet de commander en tout confort les moteurs à courant alternatif des volets roulants ou stores bannes raccordés. Ainsi, les stores à commande électrique se relèvent et s'abaissent automatiquement. Les volets roulants ou les stores bannes sont tout simplement commandés au moyen du bouton à bascule de l'interrupteur, de la télécommande radio ou de l'application Homematic IP. Cet actionneur de volet roulant est adapté au montage dans un boîtier encastré pour interrupteurs de différents fabricants.

Bouton à bascule Homematic IP pour les interrupteurs de marque

Le **bouton à bascule Homematic IP pour les interrupteurs de marque** peut être tout simplement installé sur un actionneur Homematic IP (p. ex. celui de commutation ou des stores vénitiens pour les interrupteurs de marque) pour commuter ce dernier avec le bouton à bascule. Le montage est très facile grâce à l'adaptateur déjà installé en usine dans le bouton à bascule et à la construction adaptée à l'actionneur Homematic IP. La construction de 55 sur 55 mm du bouton à bascule permet aussi d'intégrer facilement la plupart des cadres de marques courantes comme alternative au cadre interchangeable fourni.

Déclaration de conformité

Par la présente, eQ-3 AG, basée à Maiburger Str. 29, 26789 Leer, en Allemagne, déclare que l'équipement radioélectrique Homematic IP HmIP-SK29 est conforme à la directive 2014/53/EU. L'intégralité de la déclaration européenne de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.homematic-ip.com

Technische Daten // Technical specifications // Caractéristiques techniques

DE	EN	FR	Werte // Values // Valeurs		
Geräte-Kurzbezeichnung	Device short name	Désignation abrégée de l'appareil	HmIP-BRA	HmIP-BROLL-2	HmIP-HAP2
Versorgungsspannung	Supply voltage	Tension d'alimentation	-	230 V/50 Hz	5 VDC // 5 VCC
Versorgungsspannung Steckernetzteil (Eingang)	Plug-in mains adapter (input)	Tension d'alimentation du bloc d'alimentation (entrée)	-	-	100 V-240 V/50 Hz
Leistungsaufnahme Steckernetzteil max.	Power consumption plug-in mains adapter max.	Puissance absorbée du bloc d'alimentation (maxi.)	-	-	2,5 W // 2.5 W
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	Standby power consumption	Puissance absorbée en mode veille	-	0,2 W	< 1 W
Stromaufnahme	Current consumption	Courant absorbé	-	2,2 A (max.) // 2,2 A (maxi.)	max. 500 mA // maxi. 500 mA
Max. Schaltleistung	Max. switching capacity	Puissance de commutation maximale	-	500 VA	-
Lastart	Load type	Type de charge	-	Motorlast // motor load // Charge du moteur	-
Schutzart	Degree of protection	Type de protection	-	IP20	
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température ambiante	5 bis 35 °C // 5 to 35 °C // 5 à 35 °C	-5 bis +40 °C // -5 to +40 °C // -5 à +40 °C	5 bis 35 °C // 5 to 35 °C // 5 à 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	Dimensions (W x H x D)	Dimensions (Ø x P) / (l x H x P)	86 x 86 x 16 mm	71 x 71 x 37 mm	104 x 104 x 40 mm
Gewicht	Weight	Poids (avec piles)	45 g	59 g	165 g
Funkfrequenz	Radio frequency	Bande de fréquence radio	-	868,0-868,6 MHz/869,4-869,65 MHz	
Empfängerkategorie	Receiver category	Catégorie de récepteur	-	SRD category 2 // SRD catégorie 2	
Maximale Funk-Sendeleistung	Maximum radiated power	Puissance d'émission radio maxi.	-	10 dBm	
Typ. Funk-Freifeldreichweite	Typical open area RF range	Portée radio en champ libre (typ.)	-	200 m	300 m
Duty Cycle	Duty cycle	Duty Cycle	-	< 1 % pro h / < 10 % pro h // < 1 % per h/< 10 % per h	
Relais	Relay	Relais	-	1xWechsler,1xSchließer//1xNOcontact, 1x changeover contact // 1x contact in-verseur, 1x contact à fermeture	-
Leistungsart und -querschnitt	Cable type and cross section	Type et section de câble	-	starre und flexible Leitung, 0,75-1,50 mm²// rigid and flexible cable, 0.75-1.50 mm² // Câble rigide et flexible, 0,75-1,50 mm²	-
Installation	Installation	Installation	-	nur in Schalterdosens (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1 // only in normal commercial switch boxes (device boxes) in accordance with DIN 49073-1 // Uniquement dans des boîtiers d'interrupteur (boîtiers d'encastrement) selon la norme DIN 49073-1	-
Netzwerk	Network	Réseau	-	-	10/100 MBit/s Auto-MDIX

Technische Änderungen vorbehalten. // Subject to technical changes. // Sous réserve de modifications techniques.

Bevollmächtigter des Herstellers:
Manufacturer's authorised representative:
Mandataire du fabricant :

eQ-3 AG
Maiburger Straße 29
26789 Leer/Germany
www.eQ-3.de